

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail:
www.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизилюрт ул. Гагарина, 24, тел. (87234)-2-18-03, E-mail: mchs05_05@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0045

по делу об административном правонарушении

605037016116218

(регистрационный индекс ПД)

«24» ноября 2016г.

(дата рассмотрения дела)

г. Кизилюрт ул. Гагарина, 24

(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Исамутдинов Т.З.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 161 от 24.11.2016г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Толбоева Аминат Мусагаджиевна

Дата и место рождения 18.06.1961, с. Согратль Гунибского района

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. пос. Шамхал Кировский район г. Махачкала ул. Кутузова, 8.

Фактически проживающий(ая), тел.: пос. Шамхал Кировский район г. Махачкала ул. Кутузова, 8

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 8206 № 102173 выдан Шамхальским поселковым отделением милиции Кировского района г. Махачкалы 05.08.2006г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:

Работающий(ая)/служащий(ая) ГКОУ «Согратлинская СОШ», директор

(наименование и адрес организации, телефон)

«24» ноября 2016г. в «10» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях ГКОУ «Согратлинская СОШ» по адресу: кутан Новый Согратль

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. В здании спортзала отсутствует ограждение по периметру кровле здания СОШ (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, п.8.11 СНиП 21.01-97*)

2. Пожарный щит не укомплектован набором первичных средств пожаротушения (в ящике для песка отсутствуют песок объемом 0,5 куб. м. укомплектованный лопатой.) (п. 483 ППР РФ);)

3. Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) (п. 24 ППР РФ);)

4. Здание школы обеспечить наличие табличек с номерами телефона для вызова пожарной охраны.(п.6 ППР РФ №390)

5. Руководитель школы не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и

планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (п.63 ППР РФ №390)

6. В корпусе пищеблока система и средства противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации) содержится в неисправном состоянии, а также не организована проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки (п.61 ППР РФ №390)

7. В корпусе пищеблока запоры на дверях эвакуационных выходов открываются изнутри на ключ. (п.35 ППР РФ 390)

8. В корпусе пищеблока пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ №390)

9. В корпусе интерната пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ №390)

10. В корпусе интерната система и средства противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации) содержится в неисправном состоянии, а также не организована проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР РФ);)

11. Корпус интерната не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п.70 ППР РФ №390)

12. Имеющиеся в коридорах огнетушители установлены не на высоте 1,5 метра от уровня пола (п.480 ППР РФ 390)

13. В здании учебного корпуса на первом и втором этаже запоры на дверях эвакуационных выходов открываются изнутри на ключ. (п.35 ППР РФ 390)

14. В учебном корпусе на первом и втором этаже пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ №390)

15. В помещении спортзала над эвакуационным выходом отсутствуют световые указатели "Выход" (табл.№1 табл.№2, п. 3.13. НПБ 104-03;)

16. Помещения спортзала и пищеблока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, СП 5.13130, НПБ 110-03 таб. №1);)

17. На объекте не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ФЗ-123 ст.83.)

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.4.4 КоАП РФ, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директор Толбоева Аминат Мусагаджиевна

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое

Предусмотрена **ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу,

предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор ОНД и ПР №4 по г.
Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Исамутдинов Т.З.

должность, инициалы и фамилия

М.П.
органа ГПН



Копию постановления получил(а)
«24» ноября 2016г.

дата, подпись

✓ *[Handwritten signature]*

Толбоева А.М.

фамилия, инициалы

Копия настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «4» декабря 2016г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 605037005916318

Р/С 40101810600000010021 в Банк ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России г. Махачкала

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКАТМО: 82626000

УИН : 00004 019 0001 23052016

Получатель: УФК по РД (ГУ МЧС России по РД) Счет № 04031783860

КБК: 17711627000016000140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0045 от 24.11.2016

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0045 от «24» ноября 2016г.г. исполнено: «___» _____ 20___ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «___» _____ 20___ г.

Исх. № _____

Телефон доверия: 39-99-99



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

Директору ГКОУ
«Согратлинская СОШ»
Толбоевой А.М.

Отдел
надзорной деятельности и профилактической
работы №4 по г. Кизилорт, Кизилортскому
и Кумторкалинскому районам

368121, РД г. Кизилорт ул. Гагарина, 24
Тел/факс 8(7234)-2-18-03
E-mail: mchs.ond4@mail.ru

«24» 11 2016 г. № 4-7/ 744

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«24» ноября 2016г.

г. Кизилорт ул. Гагарина, 24
место рассмотрения (город, район)

Я, главный государственный инспектор Кумторкалинского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Исамутдинов Тамерлан Заурович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №160, № 161 от «24» ноября 2016г. возбужденного в отношении: директор Толбоева А.М. установил, что «24» ноября 2016г. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях ГКОУ «Согратлинская СОШ» расположенном по адресу: кутан Новый Согратль допущены нарушения правил пожарной безопасности, а именно:

- 1. В здании спортзала отсутствует ограждение по периметру кровле здания СОШ (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, п.8.11 СНиП 21.01-97*);
- 2. Пожарный щит не укомплектован набором первичных средств пожаротушения (в ящике для песка отсутствуют песок объемом 0,5 куб. м .укомплектованный лопатой.) ((п. 483 ППР РФ));
- 3. Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) (п. 24 ППР РФ);
- 4. Здание школы обеспечить наличие табличек с номерами телефона для вызова пожарной охраны(п.6 ППР РФ №390);
- 5. Руководитель школы не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).(п.63 ППР РФ №390);
- 6. В корпусе пищеблока система и средства противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации) содержится в неисправном состоянии, а также не организована проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки(п.61 ППР РФ №390);
- 7. В корпусе пищеблока запоры на дверях эвакуационных выходов открываются изнутри на ключ.(п.35 ППР РФ 390);

- 8. В корпусе пищеблока пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ №390);
- 9. В корпусе интерната пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ №390);
- 10. В корпусе интерната система и средства противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации) содержится в неисправном состоянии, а также не организована проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР РФ);
- 11. Корпус интерната не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 «, а также не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п. 70 ППР РФ №390);
- 12. Имеющиеся в коридорах огнетушители установлены не на высоте 1,5 метра от уровня пола (п. 480 ППР РФ 390);
- 13. В здании учебного корпуса на первом и втором этаже запоры на дверях эвакуационных выходов открываются изнутри на ключ. (п. 35 ППР РФ 390);
- 14. В учебном корпусе на первом и втором этаже пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ №390);
- 15. В помещении спортзала над эвакуационным выходом отсутствуют световые указатели «Выход» (табл. №1 табл. №2, п. 3.13. НПБ 104-03);
- 16. Помещения спортзала и пищеблока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, СП 5.13130, НПБ 110-03 таб. №1);
- 17. На объекте не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ФЗ-123 ст. 83.);

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

отсутствие финансирования и должного контроля
указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КРФоАП вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу внесшему представление по адресу: Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, здание СДК каб. начальника ОНД

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Начальник ОНД Исамутдинов Т.З.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

Толбоева А.М.

Настоящее представление получил(а) _____

(дата, Ф.И.О.)


(подпись)

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции
казанного письма